



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ  
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 821/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления №108» г. Саратова (МБДОУ «ДСПДО №108» Г. САРАТОВА)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного

инспектора город Саратова по пожарному надзору № 821  
(наименование органа ГПН)

от « 27 » октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч мин.

« 13 » ноября 2017 г. по 10 ч 00 мин. « 4 » декабря 2017 г.

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности

*Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Емельяновой Ларисой Витальевной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления №108» г. Саратова (МБДОУ «ДСПДО №108» Г. САРАТОВА), г. Саратов, Пензенский переулок, 1а*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующей МБДОУ «Детский сад пристра и оздоровления №108» города Саратова Синцовой Инессой Александровной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (на основании приемосдаточного акта на выполнение огнезащитных работ от июля 2009 года, срок действия обработки составом «ВУПРОТЕК-3» - 6 лет) (протокол испытаний №831-к от 09.08.2017 года результат испытаний - неудовлетворительно) (МБДОУ "ДСПИО №108" Г. САРАТОВА)	(п.1 ч.2 ст.1, п.6 ст.52 Федерального закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)	13.08.2018	
2	в учреждении на путях эвакуации, проходах, лестничных клетках отсутствует эвакуационное освещение (МБДОУ "ДСПИО №108" Г. САРАТОВА)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.22 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	13.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по

результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города  
Саратова по пожарному надзору  
Емельянова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«4» декабря 2017 г.

**Предписание для исполнения получил (а):**



«4» декабря 2017 г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад присмотра  
и оздоровления №108» города Саратова  
Синцова Инесса Александровна  
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)  
проводивших проверку)